

Con la **Delibera 421/2014/R/eel**, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato una nuova versione dell'Allegato A72 del Codice di rete di Terna, relativo alla "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)".

La nuova versione dell'Allegato A72 sarà efficace dal **1° settembre 2015**, in sostituzione della precedente versione approvata con la deliberazione 344/2012/R/EEL.

La Delibera prescrive la necessità di implementare dei sistemi atti a consentire il tele distacco nel caso di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di **potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione** per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente al 1 gennaio 2013.

A tal fine l'Autorità ha previsto che i produttori titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013, sono tenuti ad **adeguare gli impianti alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III, entro il 31 gennaio 2016**, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

Acea Distribuzione implementerà entro il 31 agosto 2015 un sistema centralizzato in grado di inviare i segnali necessari per l'attivazione del teledistacco agli impianti di potenza maggiore o uguale a 100 kW alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica connessi alle reti di media tensione proprie o delle imprese distributrici sottese;

Acea Distribuzione provvederà a trasmettere apposita informativa a ciascun produttore coinvolto dal presente provvedimento e connesso alla rete Acea, mediante comunicazione via email e/o via posta ordinaria.

A seguito dell'avvenuto adeguamento, il produttore è tenuto a sottoscrivere e inoltrare l'addendum al Regolamento di esercizio già in essere, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che il sistema per il tele distacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III.

La documentazione dell'avvenuto adeguamento ai sensi della Delibera 421/2014/R/EEL dovrà essere trasmessa ad ACEA DISTRIBUZIONE – P.le Ostiense 2 – U. Esercizio via posta raccomandata A.R.

I produttori che invieranno ad Acea Distribuzione la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione entro il 30 Giugno 2015, avranno diritto ad un premio nella misura stabilita dalla Delibera in oggetto, a condizione che le verifiche e/o il sopralluogo abbiano avuto esito positivo, nelle seguenti misure:

- a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;



- b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia.
- c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

I produttori che inviano la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dalla Delibera nel periodo compreso tra l'1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015 hanno diritto alla metà dei premi di cui sopra.

Il premio sarà erogato da Acea Distribuzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo nei casi previsti, abbiano avuto esito positivo.

Acea Distribuzione trasmetterà a Terna, l'informazione relativa all'avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione adeguati.

Nel caso in cui il produttore, nonostante il sollecito da parte di Acea Distribuzione, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal presente provvedimento, Acea Distribuzione ne dà comunicazione al GSE il quale sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione.

Per maggiori informazioni si invita a consultare direttamente la Delibera **421/2014/R/eel**