

SCHEDA TECNICA DELLE PROTEZIONI CEI 0-21 PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A **0,8 kW**

Impianti di potenza inferiore a 800 W - Regolazioni del SPI -		
Protezione	Soglia di intervento	Tempo di intervento (tempo intercorrente tra l'istante di inizio della condizione anomala rilevata dalla protezione e l'emissione del comando di scatto)
Massima tensione (59.S2)	1,15 Vn	0,2 s
Minima tensione (27.S1)	0,80 Vn	0,4 s
Massima frequenza (81>.S1)	51,5 Hz	0,1 s
Minima frequenza (81<.S1)	47,5 Hz	0,1 s