

ALLEGATO DELIBERA 540 e 385

Specifica tecnica per la connessione al Service Access Point alla rete di comunicazione messa a disposizione da Areti per lo scambio dati secondo quanto previsto dalle delibere 540/2021/R/EEL e 385/2025R/EEL

Il produttore, per l'impianto di produzione identificato con il POD, dovrà convogliare i dati, rilevati in conformità a quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL e 385/2025R/EEL, fino alla porta di ingresso del Service Access Point alla rete di comunicazione del gestore di rete che è costituito da una box di terminazione fibra ottica.

La box di terminazione fibra ottica sarà posizionata all'interno/all'esterno dell'area di pertinenza della cabina secondaria di connessione alla rete del distributore, cabina di riferimento

L'interfaccia di rete EthA (comunicazione verso il distributore) deve essere di tipo 100BaseFX, realizzata con tecnologia di tipo ottico con connettore doppio LC per fibra multimodale 1310 nm come da schema di massima allegato.

